



Netzstrukturdaten 2024

Jahreshöchstlast:

Jahreshöchstlast:	10.222	kW
Gesamt-Strombedarf:	46.859.779	kWh

Summenlast (nicht leistungsgemessener Kunden):

Summenlast:	6.295	kW
-------------	-------	----

Höchstentnahmelast:

Höchstlastentnahme (aus der vorgelagerten Netzebene):	8.522	kW
Gesamtbezug (aus der vorgelagerten Netzebene):	38.382.040	kWh

Ein- Rückspeisung (pro Spannungsebene):

Mittelspannung:	101.647	kWh
Umspannung (MS/NS):	3.052.630	kWh
Niederspannung:	5.055.059	kWh

Stromkreislängen (Kabelleitungen):

Mittelspannung:	58	km
Niederspannung:	269	km

Installierte Leistung der Umspannebenen:

MS/NS:	40.740	kVA
--------	--------	-----



Entnommene Jahresarbeit:

Mittelspannung:	4.606.946	kWh
Umspannung (MS/NS):	5.606.904	kWh
Niederspannung:	36.037.233	kWh

Anzahl der Entnahmestellen:

Mittelspannung:	4
Umspannung (MS/NS):	28
Niederspannung:	8.298

Einwohner im Versorgungsgebiet:

Gesamt	13.367
--------	--------

Versorgte Fläche:

In der Niederspannung:	7,23	km ²
Geographische Fläche	77,57	km ²