

Netzstrukturdaten 2025

Jahreshöchstlast:

Jahreshöchstlast:	10.773	kW
Gesamt-Strombedarf:	47.266.192	kWh

Summenlast (nicht leistungsgemessener Kunden):

Summenlast:	6.706	kW
-------------	-------	----

Höchstentnahmelast:

Höchstlastentnahme (aus der vorgelagerten Netzebene):	8.672	kW
Gesamtbezug (aus der vorgelagerten Netzebene):	37.248.083	kWh

Ein- Rückspeisung (pro Spannungsebene):

Mittelspannung:	417.191	kWh
Umspannung (MS/NS):	3.248.645	kWh
Niederspannung:	6.328.421	kWh

Stromkreislängen (Kabelleitungen):

Mittelspannung:	61	km
Niederspannung:	272	km

Installierte Leistung der Umspannebenen:

MS/NS:	40.970	kVA
--------	--------	-----



Entnommene Jahresarbeit:

Mittelspannung:	5.011.707	kWh
Umspannung (MS/NS):	5.414.980	kWh
Niederspannung:	36.164.008	kWh

Anzahl der Entnahmestellen:

Mittelspannung:	4
Umspannung (MS/NS):	22
Niederspannung:	8.279

Einwohner im Versorgungsgebiet:

Gesamt	13.189
---------------	--------

Versorgte Fläche:

In der Niederspannung:	7,23	km ²
Geographische Fläche	77,57	km ²