



Netzstrukturdaten 2017

Jahreshöchstlast:

Jahreshöchstlast:	11.532	kW
Gesamt-Strombedarf:	56.037.344	kWh

Summenlast (nicht leistungsgemessener Kunden):

Summenlast:	6.439	kW
-------------	-------	----

Höchstentnahmelast:

Höchstlastentnahme (aus der vorgelagerten Netzebene):	9.411	kW
Gesamtbezug (aus der vorgelagerten Netzebene):	49.778.713	kWh

Ein- Rückspeisung (pro Spannungsebene):

Mittelspannung:	101.246	kWh
Umspannung (MS/NS):	3.255.631	kWh
Niederspannung:	2.901.754	kWh

Stromkreislängen (Kabelleitungen):

Mittelspannung:	55	km
Niederspannung:	260	km

Installierte Leistung der Umspannebenen:

MS/NS:	41.556	kVA
--------	--------	-----



Entnommene Jahresarbeit:

Mittelspannung:	4.325.855	kWh
Umspannung (MS/NS):	9.746.650	kWh
Niederspannung:	40.204.317	kWh

Anzahl der Entnahmestellen:

Mittelspannung:	3
Umspannung (MS/NS):	23
Niederspannung:	8.400

Einwohner im Versorgungsgebiet:

Gesamt	13.688
---------------	--------

Versorgte Fläche:

In der Niederspannung:	7,23	km ²
Geographische Fläche	77,57	km ²